



ООО «Вайлант Групп Рус», ул. Народного Ополчения 34 стр.1, Москва 123423, Россия

PROTHERM

Кому: Партнерам Protherm

ул. Народного Ополчения 34
Москва 123423
Россия

Тема: Применение антифриза с электрическими котлами «Скат»

Тел.: +7 (495) 788-45-44
Факс: +7 (495) 788-45-65

Москва, 27 июня 2011 года

info@protherm-ru.ru
www.protherm-ru.ru

Уважаемые партнеры,

Сообщаем Вам, что компания **Protherm** после проведения лабораторных испытаний разрешает использовать в системах отопления антифриз марки **«Thermagent – 30 Eko»**, производства ООО «Обнинскоргсинтез», на основе высококачественного фармакологического пропиленгликоля в качестве теплоносителя совместно с котлами электрическими отопительными марки **Protherm** модели 6 (9, 12, 14, 18, 21, 24, 28) К в. 13.

Завод-изготовитель гарантирует сохранение конструктивной целостности компонентов и уплотнений перечисленного оборудования в течение гарантийного срока при соблюдении требований изготовителя антифриза. При этом не гарантируется сохранение значений технических эксплуатационных параметров оборудования в прилагаемой документации.

При запуске вышеуказанного оборудования **Protherm** в системах отопления с антифризом **«Thermagent – 30 Eko»** следует заполнить прилагаемый бланк «Карточка регистрации системы отопления с антифризом в качестве теплоносителя».

«Карточка регистрации системы отопления с антифризом в качестве теплоносителя» заполняется сервисным центром после запуска оборудования **Protherm** в эксплуатацию с антифризом в системе отопления. Копия карточки регистрации высылается сервисным центром в технический отдел ООО «Вайлант Групп Рус». Оригинал карточки регистрации остается у владельца оборудования. Карточка регистрации должна иметь все заполненные поля в таблицах.

В случае поломки оборудования **Protherm**, установленного в системе отопления с антифризом **«Thermagent – 30 Eko»**, в гарантийный период, сервисный центр обязан выслать в ООО «Вайлант Групп Рус» следующее:

- пробы теплоносителя из ситемы отопления;
- копию проекта системы отопления с теплогидравлическим расчетом под указанный выше антифриз **«Thermagent – 30 Eko»**;
- деталь, вышедшую из строя.

Отдельно обращаем Ваше внимание на то, что гарантийные обязательства утрачивают силу при повреждениях оборудования, вызванных образованием накипи и иных отложений любого происхождения. Также при использовании антифриза «**Thermagent – 30 Eko**» следует строго выполнять рекомендации производителя антифриза.

С уважением и уверенностью в долгосрочном сотрудничестве,



Канарский И.В.
Директор по продажам
ООО «Вайлант Груп Рус»

Семушев В.В.
Руководитель технического отдела
ООО «Вайлант Груп Рус»



Карточка регистрации системы отопления с антифризом в качестве теплоносителя

1. Оборудование Protherm, установленное на объекте

Название котла	Тип котла	Серийный номер котла

2. Контактные данные заказчика

Адрес объекта	ФИО заказчика	Телефон заказчика

3. Проект системы отопления с антифризом в качестве теплоносителя выполнен
(Контактные данные организации)

Организация	Адрес организации	Телефон организации

4. Монтаж системы отопления выполнен

Организация	Адрес организации	Телефон организации

5. Заполнения системы отопления антифризом выполнено

Дата	Организация, контактные данные, телефон	ФИО монтажника, подпись	Марка антифриза	Параметры используемой воды для смешивания с антифризом	Концентрация антифриза

6. Пусконаладочные работы произведены

Дата	Организация, контактные данные (телефон)	ФИО мастера, подпись